

別紙

北海道立衛生研究所ほか電力需給契約仕様書

北海道立衛生研究所

北海道立衛生研究所ほか電力需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。

1. 概要

(1) 需要場所

- ア 北海道立衛生研究所
- イ 北海道原子力環境センター札幌分室
- ウ 地方独立行政法人北海道立総合研究機構工業試験場
- エ 地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境科学研究センター
- オ 地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所

(2) 業種及び用途 その他（実験研究）

2. 仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式 交流3相3線式
- イ 供給電圧（標準電圧） 6,000V
- ウ 計量電圧（標準電圧） 6,000V
- エ 標準周波数 50Hz
- オ 受電方式 1回線受電方式

(2) 需給地点

各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点

(3) 工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。

(4) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(5) 電力量等の計量地点

1階電気室

(6) 非常用自家発電設備の有無等

400KVA

3. 予定契約電力等

(1) 予定契約電力及び予定使用電力量（合計）

- ア 予定契約電力 730 kW
- イ 予定電力使用量 3,488,300 kWh
- ウ 予定電力使用量（月別） 別添1のとおり

(2) 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値

参考資料「平成28年度の最大需要電力、力率及び使用電力量実績（月別）」のとおり。

(3) 力率

85%以上で100%を目途に運用している。

4. その他

その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、電力供給者と受給者の協議の上、定めるものとする。