

健康に関連する項目

No.	項 目	水 質 基 準
1	一般細菌	集落数100以下(検水1ml)
2	大腸菌群	検出されないこと
3	カドミウム	0.01mg/L以下
4	水銀	0.0005mg/L以下
5	セレン	0.01mg/L以下
6	鉛	0.05mg/L以下
7	ヒ素	0.01mg/L以下
8	六価クロム	0.05mg/L以下
9	シアン	0.01mg/L以下
10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下
11	フッ素	0.8mg/L以下
12	四塩化炭素	0.002mg/L以下
13	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下
15	ジクロロメタン	0.02mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下
20	ベンゼン	0.01mg/L以下
21	クロロホルム	0.06mg/L以下
22	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下
23	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
24	ブromoホルム	0.09mg/L以下
25	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
26	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下
27	シマジン	0.003mg/L以下
28	チラウム	0.006mg/L以下
29	チオベンカルブ	0.02mg/L以下